

**BUREAU VERITAS**  
Certification



## CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: **1035-CPR-ES099984**

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos

### **CABLES DE ENERGIA, COMUNICACIÓN Y CONTROL**

descritos en la tabla adjunta a este certificado,

Fabricado por la empresa:

**SUMCAB SPECIALCABLE GROUP, S.L.**

Con domicilio social:

**C/GRAN BRETONYA, 29. P.I. PLA DE LLERONA. 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS. BARCELONA**

En la planta de fabricación:

**1. 427311**

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZZ de la norma armonizada.

**EN 50575:2014**  
**EN 50575:2014/A1:2016**

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZZ de la norma armonizada indicada, fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE. Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la norma armonizada indicada, el producto, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **19 de septiembre de 2018**

Fecha de caducidad: **18 de septiembre de 2021**



Mónica Botas  
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja, 28108 – Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035



**ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR- ES099984**

Fecha: **19 de septiembre de 2018**

"Petrosumsave® RZ1MAZ1-K / RZ1MZ1-K RH UIC-895-OR 0.6/1Kv"

Designación	Clase reacción fuego	Rango secciones	Tensión	Familia
RZ1MAZ1-K	Cca-s1b,d1,a1	1x10 hasta 1x240	0,6/1 kv	Armado (unipolar)
RZ1MZ1-K	Cca-s1b,d1,a1	2x1,5 hasta 2x120; 3x1,5 hasta 3x120; 4x1,5 hasta 4x120; 5x1,5 hasta 5x120; 7x1,5; 12x1,5; 16x1,5; 24x1,5		Armado (multipolar)